PROSP-NORD

GRIGLIA AERAZIONE PIANO INTERRATO

ATTACCO AUTOPOMPA DOPPIO PER IMPIANTO ANTINCENDIO NASPI

GRIGLIA AERAZIONE PIANO INTERRATO

GRIGLIA AERAZIONE PIANO INTERRATO

ACCOSTAMENTO AUTOSCALE

GRIGLIA AERAZIONE PIANO INTERRATO

APERTURA COLLEGATA A IMPIANTO ANTINCENDIO

ATTACCO AUTOPOMPA DOPPIO PER IMPIANTO ANTINCENDIO NASPI

PROSP-OVEST

P-T

PIAZZA EVENTI B1.1

ATTACCO AUTOPOMPA DOPPIO PER IMPIANTO ANTINCENDIO SPRINKLER

GRIGLIA AERAZIONE PIANO INTERRATO

PROSP-EST

GRIGLIA AERAZIONE PIANO INTERRATO

ATTACCO AUTOPOMPA DOPPIO PER IMPIANTO ANTINCENDIO NASPI

GRIGLIA AERAZIONE PIANO INTERRATO

GRIGLIA AERAZIONE PIANO INTERRATO

ATTACCO AUTOPOMPA DOPPIO PER IMPIANTO ANTINCENDIO NASPI

GRIGLIA AERAZIONE PIANO INTERRATO

PROSP-SUD

LEGENDA SIMBOLOGIA VVF

	QUOTA ALTIMETRICA PAVIMENTO FINITO
	FILTRO CON AERAZIONE NATURALE
	FILTRO INSOVRAPRESSIONE
	FILTRO SHUNT
	STRUTTURE E MURATURE R/REI 90
	STRUTTURE E MURATURE R/REI 60
	STRUTTURE E MURATURE R/REI 30
	PORTE EI 90
	PORTE EI 60
	PORTE EI 30
	MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO (es: REI 120)
	LOCALE CON CARICO D'INCENDIO MASSIMO PREVISTO (es: 1100 MJ max)
	MANICHETTA IDRANTE UNI 45 CON CASSETTA E LANCIA EROGATRICE
	NASPO UNI 25 CON CASSETTA ED EROGATORE
	ATTACCO MOTOPOMPA SINGOLO - DOPPIO
	LOCALE CON IMPIANTO RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI A = Rivelatori ottici di fumo ; T = Termovelocimetrico ; C = Calore ; M = Multicriterio
	LOCALE CON IMPIANTO SPRINKLER
	LOCALE - PIANO CON PRESENZA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
	IMPIANTO D'ALLARME (es: con pulsanti antincendio)
	PULSANTE DI SGANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA
	ESTINTORE PORTATILE (pedice P = polvere - pedice C = CO_2)
	PERCORSO D'USCITA ORIZZONTALE
	PERCORSO D'USCITA VERSO L'ALTO
	PERCORSO D'USCITA VERSO IL BASSO
U.S.	NUMERO DI MODULI D'USCITA DI SICUREZZA E CAPACITA' DI DEFLUSSO
L MAX = X.X m	INDIVIDUAZIONE PERCORSO D'ESODO E LUNGHEZZA MASSIMA
	SISTEMA DI VENTILAZIONE E AERAZIONE NATURALE (verso l'alto - laterale)
	SISTEMA DI VENTILAZIONE E AERAZIONE MECCANICA (verso l'alto - laterale)
	SUPERFICIE AERATA e SPAZIO SCOPERTO
	VERIFICA: SUP. AERANTE MINIMA RICHIESTA < SUP. DI PROGETTO

N.B.:
1. LA POSIZIONE DEGLI IMPIANTI E' SOLO INDICATIVA, SI FA RIFERIMENTO AI PROGETTI SPECIALISTICI
2. LE STRUTTURE PORTANTI ZONA UFFICI (plastri e travi) DEVONO POSSEDERE UNA R PARI A 60

Prescrizioni generali

Tutti i locali dell'attività sono protetti da impianto di illuminazione di sicurezza

Tutti i locali dell'attività sono protetti da impianto di rivelazione e segnalazione incendi

N.B.: La posizione degli impianti è solo indicativa, si fa riferimento ai progetti specialistici.

SUPERFICI PIANO PT

sup. utile = 284mq
sup. vani scala = 205mq

COMMITTENTE

Arexpo S.p.A.
sede legale: via C. Belgioioso, 171 - 20157 Milano
ufficio funzionale: via C. Belgioioso, 171 - 20157 Milano
codice fiscale/partita IVA: 07468440966
www.arexpo.it

LEGALE RAPPRESENTANTE:
Giuseppe Bonomi

PROGETTO PRELIMINARE:
Direzione sviluppo immobiliare / unità progettazione urbanistica e masterplanning

PROGETTISTA RESPONSABILE:
Arch. Matteo Gatto
Iscritto all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti, e conservatori della provincia di Milano n° 17049

Aggior.	Data	Descrizione	Disegnato	Progettato	Verificato	Acquisito	Approvato
41	Luglio 2018	ESAME PROGETTO VVF			E.Galli	M.Siracusa	A.Costa
0	24/07/2018	EMISSIONE			E.Galli	M.Siracusa	A.Costa

Le difformità devono essere comunicate immediatamente al progettista prima di procedere. Devono essere considerate solo le dimensioni utilizzate negli elaborati. L'impresa deve controllare tutte le dimensioni in opera. Questo disegno è protetto da copyright.

TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN SCALA METRICA.

Discrepancies must be reported immediately to the Architect before proceeding. Only figured dimensions are to be used. Contractors must check all dimensions on site. This drawing is protected by copyright.

ALL DIMENSIONS ARE SHOWN IN METRIC.

Progetto

TITOLO DEL DISEGNO
name of drawing

RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZO ITALIA - HT
VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO
STATO DI PROGETTO - PIANTA - PIANO TERRA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

MM SPA
Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano
Società certificata Sistema Gestione Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001, Energia Servizio sMeso ISO 50001

IL DIRETTORE TECNICO
DOTT. ING. FRANCESCO VENZA
Ordine degli Ingegneri Milano n° 14647

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
DOTT. ING. EUGENIO LUIGI GALLI
Ordine degli Architetti di Milano n° 21546

IL PROGETTISTA RESPONSABILE
ING. EUGENIO LUIGI GALLI
Ordine degli Ingegneri di Milano n° 21546

Collaborazione alla progettazione DBA Progetti S.p.A. - Studio Mistretta & Co.

SCALA
scala 1:100
Sostituisce
Sostituito da:

Scala grafica 0 5 7 9

DIMENSIONI size 1189x841

DISEGNO N° drawing n°
EW 12 E I IM 02264
Commessa Lotto Fase Cat. Opera Progressivo Foglio